



**АКТ
общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

с. Первомайское

13.10.2021

1. Наименование здания: Корпус № 1 МБДОУ детского сада «Светлячок»
2. Адрес: с. Первомайское, ул. Школьная, 1а.
3. Владелец (балансодержатель): Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района.
4. Пользователь: МБДОУ детский сад «Светлячок».
5. Год постройки: 2019.
6. Материал стен: кирпич.
7. Этажность: 2 этажа
8. Наличие подвалов: имеется

Результаты осмотра здания и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя Мерзляковой Е.А., заведующего хозяйством.

Членов Комиссии:

Маметьева О.Н., рабочего по комплексному обслуживанию здания,
Залевского О.В., рабочего по комплексному обслуживанию здания.

Произвела осмотр здания корпуса № 2 МБДОУ детского сада «Светлячок» по вышеуказанному адресу.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: удовлетворительное
2. Стены наружные: удовлетворительное
3. Стены внутренние: удовлетворительное
4. Перекрытия: удовлетворительное
5. Лестницы: удовлетворительное
6. Чердачные перекрытия: удовлетворительное
7. Крыша: удовлетворительное
8. Кровля: удовлетворительное
9. Заполнение проемов
- Окна: удовлетворительное
- Двери: удовлетворительное
10. Подвал: удовлетворительное
11. Прочие конструкции:
 - а) крыльцо: удовлетворительное
 - б) канализационная вытяжка: удовлетворительное
 - в) продухи: удовлетворительное

12. Водопровод: удовлетворительное
13. Канализация: удовлетворительное
14. Электросети и оборудование: удовлетворительное
15. Центральное отопление (котельная): удовлетворительное
16. Вентиляция: удовлетворительное

17. Состояние фасада: удовлетворительное
18. Отмостки: необходимо поднять уровень отмостков на участке около прачечной, так как при ливневых дождях вода стекает в прачечную.

Комиссия рекомендует:


1. Организовать работу по повышению уровня отмостков на участке около прачечной.

Члены комиссии:

Мерзлякова Е.А., заведующий хозяйством

Маметьев О.Н., рабочий по комплексному
обслуживанию здания

Залевский О.В., рабочий по комплексному
Обслуживанию здания



Handwritten signatures of the commission members: Merzlyakova E.A., Mametyev O.N., and Zalevskiy O.V.